

中国科学院合肥物质科学研究院
等离子体物理研究所
询价文件

项目编号： IPP-XJ20250350520

项目名称： 电源系统装置状态自动巡检保护设备

二〇二五年五月

询价邀请函

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所就电源系统装置状态自动巡检保护设备采购，采用询价采购的方式，欢迎符合资格条件的供应商参与本次询价。

一、项目基本情况

1.1、项目编号：IPP-XJ202500350520

1.2、项目名称：中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所电源系统装置状态自动巡检保护设备

1.3、采购需求：详见第二章。

1.4、采购预算：35 万元

二、投标人的资格要求：

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.3、本项目的特定资格要求：

2.3.1、资质要求：无；

2.3.2、业绩要求：提供近 2 年内同类项目（包含西门子 PLC1200 及以上系列控制器和 LABVIEW 上位机软件开发业绩）的业绩证明，业绩证明需提供合同复印件、部分往来款证明、相应业绩用户的验收测试报告或其他同等证明材料。

2.4、本项目（不接受）联合体投标。

三、获取询价文件

3.1、自行下载

四、报价文件截止时间、递交地点

4.1、截止时间：2025 年 5 月 28 日 11 点 00 分（北京时间）

4.2、递交地点：密封快递（密封袋上请注明项目名称、编号、报价单位、联系人、电话、邮箱等信息）至合肥市蜀山区蜀山湖路 350 号等离子体物理研究所 4 号楼 317 办公室（密封袋上请务必按照要求注明所有信息，否则视为报价文件无效）

五、联系方式

名称：中国科学院合肥物质科学研究院（等离子体物理研究所）

地址：合肥市蜀山湖路 350 号

联系方式：李艳艳老师 0551-65593183

电子信箱：jcht@ipp.ac.cn

点击下载：[询价文件](#)、[报价文件格式](#)

第一章 报价须知

供应商必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。报价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件未对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险，并可能导致其报价无效或被拒绝。

一、 报价的费用

不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关费用。

二、 询价文件的澄清和修改

(一) 询价截止日期前，供应商对询价文件有询问和质疑的，均应以邮件或书面形式向采购人提出。质疑文件应当署名并加盖公章。

(二) 采购人对询价文件进行必要的澄清或者修改的，应通知所有参与本次询价的供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮件或书面形式（加盖单位公章）予以确认。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。采购人将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商参与报价。

(三) 为使供应商有合理的时间理解询价文件的修改，采购人可酌情推迟报价截止日期。

三、 关于关联企业

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

- (一) 法定代表人为同一人的。
- (二) 彼此存在投资与被投资关系的。
- (三) 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

四、 关于分公司报价

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

五、 报价有效期

报价日期截止后 60 天。

在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价供应商同意延长有效期，要求与答复均以邮件或书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

六、 报价文件的制作

(一) 报价供应商须对询价文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

(二) 报价供应商不得将项目内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

(三) 请正确填写并仔细检查《报价函》、《报价一览表》、等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。报价文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托书证明书》必须有法定代表人的签名）。

(四) 报价文件由下列文件组成

序号	内容
1	《报价函》（见报价文件格式 1）
2	《授权委托书证明书》（见报价文件格式 2）
3	《报价一览表》（见报价文件格式 3）、分项报价（如有，自拟）。
4	《技术方案响应差异表》（见报价文件格式 4）
5	《商务响应表》（见报价文件第四章格式 5）
6	统一社会信用代码证书
7	询价邀请函中“投标人资格要求”中所要求的证明材料（如有）
8	询价文件“第二章采购人需求”要求提供的技术方案、验收方案、测试报告、证明材料等资料。（如需）
9	报价供应商认为有必要提交的其它资料

特别提醒：报价供应商必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及其监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

七、 报价文件的递交

(一) 报价货币

1、国产货物：请以人民币作为报价货币，报价包含：税费、运输到采购人指定地点等所有相关费用。

2、进口货物：请报外币 CIP 合肥免税价（对于原产地为美国的货物且在对美加征关税商品清单内的，供应商承担加征部分的关税费用）。

(二) 所有报价文件，报价供应商采用以下方式提交

纸质文件：正本一份和副本一份分别装订成册，封面标明“正本”或“副本”，

并盖章。正本和副本一起密封包装，于规定的报价截止日期前送达。

(三) 采购人将拒绝以下情况递交的报价文件：

1. 报价文件迟于截止时间递交的。
2. 报价文件不清晰而无法辨认的。

(四) 报价文件的任何涂改或修正，必须由报价供应商代表签字确认。

(五) 对因不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失的，采购人不承担责任。

八、 报价无效的情形

出现下列情况之一的，其报价文件将被视为无效报价文件：

(一) 报价不确定。

(二) 报价超出项目预算的。

(一) 报价文件与询价文件的要求有重大偏离的。

(三) 评审期间，报价供应商没有按询价小组的要求澄清、说明、补正或改变报价文件的实质性内容的。

(四) 报价供应商对采购人、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的。

(五) 报价文件未按照询价文件要求提供必要材料的（方案、测试报告、证明材料）。

(六) 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

九、 询价小组

询价小组成员由采购人组建。询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

十、 询价程序及推荐供应商的方法

(一) 询价小组对报价供应商进行资格性审查，当符合供应商资格要求的供应商少于三家时，采购项目作废或重新采购，也可由采购人变更采购方式。

(二) 询价小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查。

(三) 询价小组对通过符合性审查的报价进行修正和调整，得出评标价。

报价修正遵从以下原则：

(1) 报价一览表内容与报价文件对应内容不一致的，以报价一览表内容为准；正本与副本之间内容有差异的，以正本为准。

(2) 单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的合计价。

(3) 报价一览表各分项报价之和与总价不符的，以单价修正总价。

(4) 中文大写与小写数值标注价不一致的，以中文大写表示的报价为准。

(5) 对出现以上情况或因笔误而需要修正任何报价时，以询价小组审定通过方为有效。

(6) 成交价以修正价为准。

(四) 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（指修正、折扣、加价后的价格，即评标价）的供应商作为成交供应商（确实无法比较质量和服务是否相等的，以符合询价文件需求且评标价最低的为成交供应商；如最低评标价不只一家的，由询价小组抽签决定）。

十一、 结果公布

采购人根据询价小组评审结果以邮件或者电话方式通知成交供应商。

未中标供应商不另行通知。如有需要请按照第“十二”条中的联系方式进行咨询。

十二、 询问与质疑的提出

(一) 咨询联系方式：

电子邮箱：jcht@ipp.ac.cn 联系电话：0551-65593183

(二) 质疑联系方式：

电子邮箱：lijiahong@ipp.ac.cn 联系电话：0551-65593199

十三、 项目废标处理

出现下列情况将作废标处理：

(一) 没有有效报价供应商的。

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(三) 所有报价供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

十四、 签订合同

采购人与成交供应商应当在确定成交供应商之日起三十日内，按照询价文件确定的事项签订采购合同，合同条款不得与询价文件和报价文件内容有实质性偏离。

十五、 询价文件的解释权

本询价文件由采购人负责解释。

第二章 采购人需求

一、采购项目内容：

序号	名称	单位	数量	备注
1	电源系统装置状态自动巡检保护设备	套	1	详见技术要求

二、采购项目技术要求：

(一)、功能与技术指标

1、输入输出信号管理

1.1、冷却水系统监测

A、实时采集并记录 900 个仪表数据（温度、压力、流量等），存储间隔 ≤ 1 秒，支持历史数据查询（至少保存 1 年）。

B、数据异常时触发报警（偏差 \geq 设定值的 $\pm 5\%$ ）。

1.2、开关状态监控

A、直流开关（8 台）：每台监测分闸、合闸、分闸到位、合闸到位状态信号，以及故障信号（过流、过压、通信中断）。

B、交流开关（5 台）：每台监测分合闸状态、到位信号、故障信号（短路、缺相）。

C、PMS 开关（2 台）：每台监测分合闸、到位、储能状态及储能完成信号，故障类型包括储能超时、机械卡阻。

1.3、光信号检测（ ≥ 20 路）：输入为光耦隔离信号，有光（ $\geq 24V$ ）判定为正常，无光（ $\leq 0.5V$ ）判定为故障，响应时间 $\leq 1ms$ 。

2、控制逻辑

2.1、远程/本地操作：

A、支持通过 HMI 或上位机控制所有开关的分合闸及储能操作，操作权限分三级（管理员、工程师、操作员）。

2.2、故障分级响应：

A、一级故障（如短路、过流）：失超保护退磁。

B、二级故障（如通信中断、参数超限）：快退磁，自动触发保护开关分闸，并切断相关回路，响应时间 $\leq 50ms$ 。声光报警+弹窗提示，联动主控制器记录故障日志。

C、三级故障（如通信中断、参数超限）：电源逆变，声光报警+弹窗提示，联动主控制器记录故障日志。

D、四级故障（如通信中断、参数超限）：慢退磁，声光报警+弹窗提示，联动主控制器记录故障日志。

2.3、连锁机制：故障信号与电源主控制器硬接线连锁，采用冗余 DI 模块确保可靠性。

(二)、硬件配置要求

1、核心控制设备

1.1、PLC 系统（两套包括 CPU 和对应的扩展模块）

A、型号：西门子 S7-1515，配套不小于 12MB 存储卡。

1.2、模块配置：

A、AI 模块：24 位分辨率，精确度 0.1%，8 通道分组，每组 1，共模电压：30VAC/60V DC,ST，支持电流电压测量

B、DI 模块：数字量输入模块 DI16xDC24VHF，16 通道，分成组，每组 16；其中 2 个输入，作为计数器 可用；输入延时 0.05 到 20ms，光耦隔离，支持干接点/光信号输入。

C、DQ 模块：数字量输出模块 DQ16x 230V AC/2A HF；16 通道，分成组，每组 2；4A 每组；单通道诊断；继电器输出。

1.3、备用配件：所有模块端子、通信线缆夹、馈电元件提供两套。

2、操作终端

2.1、工控机（1 台）：

A、机箱：研华 IPC-610L，300W 电源。

B、配置：Intel i7-10700/32G DDR4/1TB NVMe SSD/双千兆网口/4×RS485 串口。

C、外设：21.5 寸工业显示器（1920×1080），防水键盘鼠标。

2.2、远程监控计算机（1 台）：

A、配置：Intel i5-10500/16G DDR4/512G SSD/双网口，预装 Windows 10。

2.3、现场控制 MCGS 触摸屏（1 台）：

A、配置：15.6 寸屏幕，1920*1080 分辨率，521MB 内存，8GB 系统储存，支持 RS232/RS485 和网口通信

3、机柜与网络设备

3.1、机柜：800×600×2000mm，黑色，前玻璃后双开门板，侧板分上下两块，可单独拆卸，内置喷字立柱，带 U 位标识，机柜内部带屏蔽接地柱，盲板开孔和印字。IP54 防护等级，内部配置：

A、隔离变压器：30KVA，220V 单相，带过载保护，带过载保护。

B、配线：所有线缆需管线标号并采用阻燃材质，光纤采用铠装多模（ST 接口）。

3.3、交换机：支持 802.1X/MAC 认证，支持特有的 ARP 入侵监测，支持多优先级数据传输，支持 VLAN, 千兆工业级，支持冗余环网（至少 24 个千兆电接口，4 个万兆光接口）。

（三）、软件与通信要求

1、软件开发

1.1、上位机软件：基于 LabVIEW 2018/C#开发，需实现以下功能：

A、实时数据曲线显示（支持 1000 路数据实时同屏显示，5 百万个以上数据点同时无卡顿操作与显示），交付时需提供案例。

B、报警显示，故障历史记录导出（Excel/CSV 格式）。

C、电源输出实时波形实时采集显示。

D、数据远程网页回放与查看。

E、电源运行控制，通电波形设置与下发与控制。

F、用户权限管理（三级权限，操作日志审计）。

G、交付时需提供源代码。

1.2、电源综合状态显示界面：实时通电波形，可一天内连续波形或单次放电波形，给定信号显示，电源整体运行状态显示，水路参数显示，异常报警显示

1.3、MCGS 触摸屏组态：界面需包含：

A、设备拓扑图（动态显示开关状态）。

B、报警列表（按优先级排序，支持一键确认）。

C、电源各设备状态动态显示，PMS 合闸控制，高压柜合分闸控制，报警列表显示，电源运行控制。

1.4、PLC 程序：TIA Portal V16 编程，提供完整注释及变量表。

A、设备状态轮询，水路、高压柜、PMS、断路器、直流开关与交流开关等设备控制。

B、状态监测与故障保护，变压器温度采集与故障报警。

C、通电波形接收与输出控制，电源四级故障保护策略，与总控连锁协调保护控制，保护逻辑响应时间小于 3ms

D、可受总控直接控制，接收放电波形，执行放电控制。

2、通信协议与性能

A、上位机-PLC：TCP/IP 协议，传输速率 $\geq 100\text{Mbps}$ ，心跳包间隔 ≤ 30 秒，掉线监测。

B、PLC-现场设备：RS485 Modbus RTU，波特率 $\geq 115200\text{bps}$ ，数据帧校验（CRC-16）。

C、光纤传输：ST-ST 多模光纤（62.5/125 μm），端到端延迟≤5 μs，冗余链路设计。

D、上位机-总控系统：ChannelAccess 协议，读取炮号，上传电源控制状态和连锁保护状态。

（四）现场安装调试及培训

培训：成交供应商需提供 HMI 操作、故障排查、程序更新方法（提供中文操作手册）。

现场安装调试：成交供应商需完成设备安装、接线、光纤熔接及功能调试。提供完善的调试报告（含 I/O 点测试记录、故障模拟结果、连锁响应时间测试）。

三、采购项目商务要求：

（一）报价文件要求

1、报价文件须提供初步的设计方案，未提供视为报价文件无效。

2、报价文件需包含以上技术要求的所有相关费用（包括但不限于硬件、软件、人员等相关费用），如报价中有所遗漏或缺失，视为完全响应，如因此造成的责任和损失由报价人自行承担；

（二）设备交付、安装及验收要求：

1、成交供应商在签订合同后 30 天内交付采购货物，15 天完成调试，并经采购单位验收合格（验收测试，连续 72 小时运行，无故障报警。所有信号采集误差≤±0.5%，控制指令执行成功率 100%）。

2、成交供应商须提供全套技术资料、操作和维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具，以及程序源代码，不提供程序源代码则视为验收不合格。

（三）售后服务要求：

1、供应商必须具有提供原厂售后服务的能力，维修人员应在 2 小时内到达现场；8 小时内排除故障。

2、质保期期限：质保 1 年（验收合格之日起计），保修期内软件免费升级，保修期结束后 1 年，中标供应商还必须提供设备的免费维护和维修服务。

3、所提供的零部件、备品备件必须为原装原厂产品。

（四）付款方式：

1、货到甲方验收合格后，15 个工作日内凭乙方开具的全额发票，甲方一次性支付合同总价的 95%；

2、5%质保期满无息支付。

（五）未尽事项：

其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。